

## Fitxa 2: NORMATIVA DE SEGURETAT I PREVENCIÓ D'INCENDIS

<b>Normativa aplicable:</b>	NBE-CPI-96 Condicions de protecció contra incendis en els edificis. Reial Decret 1942/1993 Reglament d'instal·lació de protecció contra incendis. Reial Decret 2816/1982 Espectacles públics i activitats recreatives.
<b>Àmbit d'aplicació:</b>	<b>Usos residencials:</b> Hotels, apartahotels, cases de colònies, etc. <b>Usos comercials:</b> Botigues, centres comercials, etc. <b>Usos administratius:</b> Oficines <b>Usos de pública concurrència:</b> Congressos, museus, restaurants, bars, etc.
<b>Aspectes bàsics:</b>	<p>Objecte: Establir les condicions que han de reunir els edificis per protegir als seus ocupants davant els riscos originats per un incendi, i prevenir els danys en els edificis pròxims.</p> <hr/> <p>Documentació a presentar per les activitats existents:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Llicència d'activitats i projectes aprovats</li> <li>- Acta de comprovació o certificat tècnic amb els projectes aprovats</li> <li>- Informe de verificació per una UTVA<sup>1</sup></li> </ul> <hr/> <p>Documentació a presentar per les activitats noves:</p> <p>Informació general de l'activitat, informació específica contra incendis, i organització de l'emergència. Pla d'autoprotecció: activitats superfície &gt;1000m<sup>2</sup> i &gt;10 persones.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avaluació del risc</li> <li>- Instal·lacions de protecció</li> <li>- Pla d'emergència i d'evacuació</li> <li>- Implantació i simulacres</li> </ul>
<b>Aspectes específics:</b>	<p>Sortides Mínim una: Ocupació &lt;100 persones i recorregut &lt;25m en general . Recorregut &gt;50m i ocupació &lt;25 persones.</p> <hr/> <p>Extintors Situats a &lt;15m de qualsevol punt Alçada mínima 1,70m</p> <hr/> <p>BIE's<sup>2</sup> Ús residencial &gt;1000m<sup>2</sup> Comerç &gt;500m<sup>2</sup> Recintes &gt;500 persones</p> <hr/> <p>Detecció i alarma Ús administratiu i comercial &gt;2000m<sup>2</sup> Ús residencial &gt;500m<sup>2</sup></p> <hr/> <p>Il·luminació 5lúmens/m<sup>2</sup> Cada llum &gt;30 lúmens Separació entre lluminàries de 4x l'alçada</p>
<b>Fonts de consulta:</b>	<a href="http://www.gencat.cat">http://www.gencat.cat</a> Àrea de Mediambient del Consell Comarcal del Baix Empordà 972 64 23 10

<sup>1</sup> UTVA: Unitat tècnica de verificació ambiental

<sup>2</sup> BIE: Boca d'incendi equipada