

Fitxa 5: NORMATIVA SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

Normativa aplicable:	Llei 20/1991 Promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques Decret 135/1995 Desplegament de la Llei 20/1991
Àmbit d'aplicació:	<p>Edificis ús públic La construcció, ampliació i reforma dels edificis de titularitat pública o privada destinats a ús públic s'efectuaran de tal manera que resultin adaptats per a persones amb limitacions. Si l'adaptació requereix mitjans tècnics o econòmics desproporcionats els elements seran almenys, practicables.</p> <p>Edificis ús privat Els de nova construcció en què sigui obligatòria la instal·lació d'ascensor hauran de disposar d'un itinerari practicable que uneixi els habitatges amb l'exterior i amb les dependències d'ús comunitari, així com amb la via pública i amb edificis veïns.</p>
Aspectes bàsics:	<p>Objecte: Garantir a les persones amb mobilitat reduïda o qualsevol altra limitació l'accessibilitat i la utilització dels béns i serveis de la societat.</p>
Aspectes específics:	<p>Itinerari adaptat : Amplada lliure $\geq 0,90\text{m}$, alçada lliure $\geq 2,10\text{m}$ Canvis de direcció d'amplada lliure d'un cercle de 1,50m Sense escales ni graons aïllats Pendent longitudinal $< 8\%$ Paviment dur i no lliscant amb pendent transversal $< 2\%$</p> <p>Escales adaptades: Amplada útil de pas $\geq 1,20\text{m}$ Graons d'estesa $\geq 30\text{cm}$, alçada $\leq 16\text{cm}$ Graons seguits sense replà intermedi ≤ 12</p> <p>Rampes adaptades: Amplada útil de pas $\geq 0,90\text{m}$ Pendants longitudinals: $< 3\text{m} = < 12\%$, > 3 i $< 10\text{m} = < 10\%$, $> 10\text{m} = < 8\%$</p> <p>Ascensor adaptat: Sentit de l'accés $> 1,40\text{m}$, sentit perpendicular $> 1,10\text{m}$ Passamans alçada $> 0,90\text{m}$ $< 0,95\text{m}$, disseny anatòmic Botoneres $> 1\text{m}$ $< 1,40\text{m}$</p> <p>Aparcament adaptat: Quantitat: 10-70=1, 71-100=2, 101-150=3, 150-200=4 $\geq 3,30\text{m} \times 4,50\text{m}$ en bateria / $\geq 2\text{m} \times 4,50\text{m}$ en filera Davant la porta del conductor espai d'un cercle de 1,50m</p> <p>Dormitoris: Quantitat: 50-100 places=2 places adaptades, 101-150=4, 151-200=6 i +200=8</p> <p>Serveis higiènics: Amplada portes $\geq 0,80\text{m}$, obertura cap a l'exterior Espai lliure de gir 1,50m diàmetre fins a 0,70m d'alçada Espai lateral al wàter i frontal al rentamans $\geq 0,80\text{m}$</p>
Fonts de consulta:	http://www.gencat.cat Àrea d'Arquitectura i Urbanisme del Consell Comarcal del Baix Empordà 972 64 23 10